

شهادة اعتماد

رقم IB 113



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة أفق الخلود للتجارة والمقاولات العامة محدودة المسؤولية

العراق- بغداد- الكرادة- شارع الوحدة محطة 904- زقاق 54- دار-3/1

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/ IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - C-

في مجال:

- قطاع منظومات الكشف والانذار بالحريق
- قطاع أنظمة اطفاء الحريق
- قطاع التصميم

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزء منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من 2026/2/15 الى 2028/2/14

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

2026/2/15

أ.د. خالد بتال النجم
وزير التخطيط/ وكالة

محمد أيمن عمر
مدير عام الهيئة/ وكالة

Ministry of planning
Iraqi Organization for Accreditation
IQAS

ACCREDITATION CERTIFICATE

No. IB 113



Iraqi Accreditation System Certify that:

Aufok Alkhilood Company for Trade and General Contracting LLC

Iraq- Baghdad- Al-Karada - Al Wahda area -Section 904- Street 54- House 3/1

Is accredited according to the requirements of the standard ISO/IEC 17020:2012
(Conformity assessment Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - C -

In the field of:

- Fire Detection & Fire Alarm Systems Sector
- Firefighting Systems Sector
- Drawing

This accreditation is subject to with the above standard & IQAS requirements

The scope of accreditation is attached to the certificate & considered as part of it

The most recent issue of the accreditation scope is available on IQAS website

<https://iqas.mop.gov.iq>

Accreditation is valid From 15/2/2026 To 14/2/2028

Initial accreditation date


15/2/2026

Mohammed Ayden Omar
Director General of IQAS

Prof. Dr. Khalid Battal Al-Najim
Minister of Planning

	<p style="text-align: center;">استمارة مجال الاعتماد Scope of Accreditation form</p>	<p style="text-align: center;">نظام الاعتماد العراقي IQAS</p>
<p>Organization address: Iraq- Baghdad- Al-Karada - Al Wahda area -Section 904- Street 54- House 3/1</p>	<p>Organization name: Aufok Alkhood Company for Trade and General Contracting LLC</p>	<p>Accreditation no.: IB 113</p>
<p>Signature: Abdul Wahid M. Ibrahim Deputy General Manager</p>	<p>Accreditation is valid: From 15/2/2026 To 14/2/2028</p>	<p>Issue no.: 001</p>

Inspection field	Materials/Products	Type of Inspection	Reference to standardized method
Firefighting system	CO2/ Foam/ Powder	Periodic every six extinguishers months	NFPA10:2019 مدونة حماية الابنية من الحريق /م.ب.ع. 405 - مدونة منظومات الكشف والانذار بالحريق / م.ب.ع/3/405. مدونة أنظمة أطفاء الحريق/ م.ب.ع 4/405.
Firefighting system	Fire nozzles are practically checked	Periodic every six months	NFPA14:2019 مدونة حماية الابنية من الحريق /م.ب.ع. 405 - مدونة منظومات الكشف والانذار بالحريق / م.ب.ع/3/405. مدونة أنظمة أطفاء الحريق/ م.ب.ع 4/405.
Firefighting system	Cabin is practically checked	Periodic every six months	NFPA14:2019 مدونة حماية الابنية من الحريق /م.ب.ع. 405 - مدونة منظومات الكشف والانذار بالحريق / م.ب.ع/3/405. مدونة أنظمة أطفاء الحريق/ م.ب.ع 4/405.
Firefighting system	Inspection of the cabin internal crack practically	Periodic every six months	NFPA14:2019 مدونة حماية الابنية من الحريق /م.ب.ع. 405 - مدونة منظومات الكشف والانذار بالحريق / م.ب.ع/3/405. مدونة أنظمة أطفاء الحريق/ م.ب.ع 4/405.
Firefighting system	Inspect the fire pump in practice	Periodic every six months	NFPA20:2019 مدونة حماية الابنية من الحريق /م.ب.ع. 405 - مدونة منظومات الكشف والانذار بالحريق / م.ب.ع/3/405. مدونة أنظمة أطفاء الحريق/ م.ب.ع 4/405.
Firefighting system	Inspect the fire pump in practice	Periodic every six months	NFPA20:2019 مدونة حماية الابنية من الحريق /م.ب.ع. 405 - مدونة منظومات الكشف والانذار بالحريق / م.ب.ع/3/405. مدونة أنظمة أطفاء الحريق/ م.ب.ع 4/405.
Firefighting system	Checking the fire jokey fire system	Periodic every six months	NFPA20:E2019 مدونة حماية الابنية من الحريق /م.ب.ع. 405 - مدونة منظومات الكشف والانذار بالحريق / م.ب.ع/3/405. مدونة أنظمة أطفاء الحريق/ م.ب.ع 4/405.
Firefighting system	CO2 fire system check	Periodic every six months	NFPA12:2019 مدونة حماية الابنية من الحريق /م.ب.ع. 405 - مدونة منظومات الكشف والانذار بالحريق / م.ب.ع/3/405. مدونة أنظمة أطفاء الحريق/ م.ب.ع 4/405.

	<p style="text-align: center;">استمارة مجال الاعتماد Scope of Accreditation form</p>	<p style="text-align: center;">نظام الاعتماد العراقي IQAS</p>
<p>Organization address: Iraq- Baghdad- Al-Karada - Al Wahda area -Section 904- Street 54- House 3/1</p>	<p>Organization name: Aufok Alkhilood Company for Trade and General Contracting LLC</p>	<p>Accreditation no.: IB 113</p>
<p>Signature:  Abdul Wahid M. Ibrahim Deputy General Manager</p>	<p>Accreditation is valid: From 15/2/2026 To 14/2/2028</p>	<p>Issue no.: 001</p>

Firefighting system	FM200 Fire System Check	Periodic every six months	<p>NFPA2001:2019 مدونة حماية الابنية من الحريق /م.ب.ع. 405 - مدونة منظومات الكشف والانذار بالحريق / م.ب.ع/3/405. مدونة أنظمة أطفاء الحريق/ م.ب.ع 4/405.</p>
Firefighting system	Inspection of the fire foam system	Periodic every six months	<p>NFPA11:2019 مدونة حماية الابنية من الحريق /م.ب.ع. 405 - مدونة منظومات الكشف والانذار بالحريق / م.ب.ع/3/405. مدونة أنظمة أطفاء الحريق/ م.ب.ع 4/405.</p>
Fire detection & fire alarm systems	Practical examination of fire alarms	Periodic every six months	<p>NFPA72:2019 مدونة حماية الابنية من الحريق /م.ب.ع. 405 - مدونة منظومات الكشف والانذار بالحريق / م.ب.ع/3/405. مدونة أنظمة أطفاء الحريق/ م.ب.ع 4/405.</p>
Drawing	Drawing fire alarm system /fire fighting	Before and after Execution	<p>مدونة حماية الابنية من الحريق /م.ب.ع. 405 - مدونة منظومات الكشف والانذار بالحريق / م.ب.ع/3/405. مدونة أنظمة أطفاء الحريق/ م.ب.ع 4/405.</p> <p>NFPA10:2019. NFPA11:2019. NFPA12:2019. NFPA13:2019. NFPA16:2019. NFPA17:2019. NFPA20:2019. NFPA22:2019. NFPA24:2019. NFPA72:2019. NFPA101:2019. NFPA2001:2019.</p>